

АО "МЭС"  
филиал "Ковдорская электросеть"

ЭТЛ

Св-во рег. № 48-02/3д-1007/170  
до 15 января 2022г.

Заказчик

Предприятие

Объект

Дата

ТП-44 - ВЛ№1 0.4 кВ ул. Гоголя  
- Строителей

03.09.19.

Протокол № 1

Испытания кабельной линии 0.4 кВ ТП-44 - ВЛ№1 0.4 кВ ул. Гоголя - Строителей

Измерения проведены мегаомметром (тип)

ЭСО202/2Г

Зав.№ 29172

свидетельство поверки № 044287656

дата поверки до 05.11.2020

Напряжение сети 380/220 В

сопротивление, МОм

№ п/п	Место расположения и наименование оборудования	Марка и сечение провода	длина (м)	Сопротивление изоляции						Заклю- чение
				A-B	A-C	B-C	A-O	B-O	C-O	
1	ТП-44-ВЛ№1 0.4кВ ул.Гоголя- Строителей (до оп.№4)	АВВГ 3х70+1х25	70	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	неуд

Сопротивление изоляции не соответствует ПУЭ

(нужное подчеркнуть)

Заключение

Не пригоден к эксплуатации.

Испытание производили

Мохов С.С.

Мастер ЭТЛ

Андреев М.Ю.

